

**Промежуточный акт о проведении мероприятий по дезинфекции систем
вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы**

№ ДОНМ-2-000069

г.Москва

" 14 " Февраля 2020 г.

Настоящий Акт составлен в том, что Получатель субсидии оказал услуги/выполнил работы, а Организация:

ГБОУ Школа № 183

приняла услуги/работы по очистке и дезинфекции систем вентиляции в зданиях в следующем объеме:

приточные установки:	5 шт.
вытяжные установки (пищеблок):	7 шт.

Рекомендации и предложения:

1. В соответствии с Постановлением Главного санитарного врача по г.Москве № 107 от 12.08.2004г. "Об организации контроля за очисткой и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования", Мос МР 3.5.1.006-04 проводить регулярную очистку систем вентиляции и кондиционирования.
2. Отражать эксплуатационный режим каждой системы вентиляции и кондиционирования в журнале ремонта и эксплуатации вентиляционного оборудования.

К настоящему Акту прилагаются Обходные листы о выполнении очистки и дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, (Приложение № 3Б к Порядку) на 7 листах.

Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экз. – ГУП МГЦД и один экз. - Организации.

Получатель:

Организация:


Руководитель


ГБОУ Школа № 183

дезинфекционной станции № 2

зам. директора по ресурсам
(должность)

ГУП МГЦД

 / В.А. Самойлова
(подпись) (И.О. Фамилия)

 / Шеголева Ж.Ч.
(подпись) (И.О. Фамилия)

